

РМ, Краснослободский район, г. Краснослободск
(место составления акта)

12 марта 2021 г.
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 14

По адресу: 431276, Республика Мордовия, Краснослободский район, д. Красная Подгора, ул. Зеленая д. 132; Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Русское Маскино, ул. Подгора, д. 12.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ
(Главного государственного инспектора Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Малозёмова В.Г., от 19 февраля 2021 г. №14

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка: плановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Красноподгорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.М. Волкова" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (общественное здание) (высокий риск (2 класс) (общественное здание) (Чрезвычайно высокий риск (1 класс))

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

01 марта 2021 г. с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут
09 марта 2021 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут
12 марта 2021 г. с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут

Продолжительность: 3 дня / 6 часов
(дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы
Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Красноподгорная средняя общеобразовательная школа имени героя Социалистического Труда П.М. Волкова" Петрова Ольга Николаевна 19.02.2021 года в 14 часов 30 минут, а также дополнительно ознакомлена с распоряжением о проведении проверки непосредственно перед началом проведения проверки 01.03.2021г. в 13 часов 00 минут

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Дознаватель ОНД и ПР Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ, майор внутренней службы Литвинцев Е.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования)

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Красноподгорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.М. Волкова" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия Петрова Ольга Николаевна, а также заведующая садиком (фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Ф.И.О, должность ответственного лица |
|-------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479) | Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического труда П.М. Волкова» Петрова Ольга Николаевна |
| 2 | На объекте защиты руководитель организации не введет учет наличия информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты | На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. п.54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № | Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического труда П.М. Волкова» Петрова Ольга Николаевна |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 3 | На объекте защиты руководитель не обеспечил расположение огнетушителей на специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. | Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. (п.409 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479) | Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красносподогорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического труда П.М. Волкова» Петрова Ольга Николаевна |
| 4 | На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проверках средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности | Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479) | Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красносподогорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического труда П.М. Волкова» Петрова Ольга Николаевна |
| 5 | На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проверке покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности | Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 412 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479) | Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красносподогорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического труда П.М. Волкова» Петрова Ольга Николаевна |
| <u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красноподгорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.М. Волкова" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, отделение дошкольного образования по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Русское Маскино, ул. Подгора, д. 12.</u> | | | |
| 6 | На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности | Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. (п.36 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479). | Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красносподогорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического труда П.М. Волкова» Петрова Ольга Николаевна |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 12.03.2021г. №14/1/1, административные протоколы №16, от 12.03.2021 г., проверочный лист п.1 приложение №13 Приказа МЧС России от 28.06.2018 г. N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2018 N 52600)

Подписи лиц, проводивших проверку:

дознаватель ОНД и ПР Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ
майор внутренней службы Литвинцев Е.Н.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Красноподгорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.М. Волкова" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, Петрова Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"12" марта 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

«Телефон доверия»:

МЧС России (499) 449-99-99

Главное Управление МЧС России по Республике Мордовия (8342) 28-87-00