



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия**

(наименование территориального органа МЧС России)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского,**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов**

431260 г. Краснослободск, ул. Карла Маркса д.21, тел:(83443) 2-25-75./факс : (83443) 2-23-68 ond.krasnoslobodsk@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 14/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красноподгорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.М. Волкова" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (общественное здание) (высокий риск (2 класс) (общественное здание) (Чрезвычайно высокий риск (1 класс))

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ

(Главного государственного инспектора Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Малозёмова Валерия Геннадьевича от 19 февраля 2021 г. № 14,

(наименование органа ГПН)

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 01 марта 2021 г. с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, с 09 марта 2021 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, с 12 марта 2021 г. с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут, а именно: 3 рабочих дня (6 часов 00 минут), проведена проверка Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государственным инспектором Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов РМ по пожарному надзору) майором внутренней службы Литвинцевым Евгением Николаевичем;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку) территории, здания и помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Красноподгорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.М. Волкова" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, расположенной по адресу: 431276, Республика Мордовия, Краснослободский район, д. Красная Подгора, ул. Зеленая д. 132; Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Русское Маскино, ул. Подгора, д. 12.

ИНН 1314096827, ОГРН 1021300763395, совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Красноподгорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.М. Волкова" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, Петровой Ольгой Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ пп	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. <b>(п. 30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479)</b>	12.04.2021г.	
2	На объекте защиты руководитель организации не введет учет наличия информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. <b>п.54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №</b>	12.04.2021г.	
3	На объекте защиты руководитель не обеспечил расположение огнетушителей на специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или <u>опрокидывание</u> .	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	12.04.2021г.	

		(п.409 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479)		
4	На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проверках средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности	Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.  п. 30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479)	12.04.2021г.	
5	На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проверке покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности	Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 412 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479)	12.04.2021г.	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красноподгорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.М. Волкова" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, отделение дошкольного образования по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Русское Маскино, ул. Подгора, д. 12.

6	На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности	Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. ( п.36 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479).	12.04.2021г.	
---	---	--	--------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-ти дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Дознаватель ОНД и ПР Краснослободского

Ельниковского и Старошайговского

муниципальных районов

УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ

майор внутренней службы Литвинцев Е.Н.



" 12 " марта 2021 г.

**Предписание для исполнения получил(а):**

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Красноподгорная средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.М. Волкова" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, Петрова Ольга Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 12 » марта 2021 г.

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**«Телефон доверия»:**

Центральный региональный центр МЧС России (499) 449-89-89  
Главное Управление МЧС России по Республике Мордовия (8342) 28-87-00